

PRÜFZEUGNIS

DIN EN 14351-1:2016-12

Test Certificate

Nr./ No. 40-17/17

Der Firma

We confirm, that the manufacturer

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

Im Ruttenberge 12

D-57482 Wenden

wird bescheinigt, dass sie am
at the date of

10. Mai/ May 2017

für das Produkt
for the product

SF 45 Falt-Schiebe-Anlage/
SF 45 folding sliding system

Größe des Probekörpers
Size of the specimen

2400 mm x 2300 mm

in der Ausführung
in the version

Innenfalter/ inward folding

folgende Leistungsanforderungen erfüllt hat:
meets the following performance requirements:

mit der Luftdurchlässigkeit nach/
with the air permeability according to

DIN EN 1026:2016-09

DIN EN 12207:2000-06, Klasse/ Class

mit der Schlagregendichtheit nach/
with the watertightness according to

DIN EN 1027:2016-09

DIN EN 12208:2000-06 Klasse/ Class

und dem Widerstand gegen Windlast nach/
and the resistance to windload according to

DIN EN 12211:2016-10

DIN EN 12210:2016-09, Klasse/ Class

4

8A

B2




Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 40-17/17 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das
geprüfte Produkt nicht ändern.

This certificate is based on the evaluation of test report No. 40-17/17 by PIV.


The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed.

D-42551 Velbert, den 20. September 2017


S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/
Certified Technician

Laborleiter/ Laboratory Manager




G. Röhling, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.